

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении

от 16 мая 2019г.

№ 290

г. Саранск, ул. Дальняя, 7.
(место рассмотрения)

Заместитель главного государственного санитарного врача
по Республике Мордовия

Фадеева Наталия Юрьевна

(должность, фамилия имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении

по протоколу об административном правонарушении №000222 от 04.04.2019г., составленному главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Ямашкиным П.П.

в отношении

юридического лица *Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания»*

(ООО «ЖЭК»)

Свидетельство о регистрации № 1021300972604 ИНН 1326185574 КПП 132701001

Расчетный счет № 40702810700000001378 в АКБ «Актив-Банк» г. Саранск,

к/с 30101810500000000752

БИК 048952752

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д.75

Фактический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д.75

Директор (руководитель) предприятия – директор ООО «ЖЭК»

Фамилия, имя, отчество – Кудалёв Александр Владимирович


Законный представитель юридического лица – директор ООО «ЖЭК»

Фамилия, имя, отчество – Кудалёв Александр Владимирович (решение участника №15 от 23.10.2018г. о назначении на должность директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» Кудалёва А.В.)

Подвергалось ли ранее предприятие к административной ответственности - нет

У С Т А Н О В И Л:

04.04.2019г. в 12 час. 00 мин. в ходе административного расследования возбужденного в отношении ООО "ЖЭК", установлено, что общество допустило нарушения обязательных требований раздела 3, п.3.4, п.п.3.4.1, таблица 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», согласно которого питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства. По результатам исследований, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМ" (протокол лабораторных испытаний №8186, №8187 от 26.03.2019г. и экспертного заключения по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 695/01 от 27.03.2019г.). Проба горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранная 25.03.2019г. в 11 час. 40 мин. из разводящей сети (кран кухни) по содержанию железа (суммарно) не соответствует требованиям раздела 3, п.3.4, п.п.3.4.1, Таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", СанПиН 2.1.4.2696-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения», с учетом п.5, ст.24, Федерального закона от 17.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и составляет 2,2±0,6 мг/л. при гигиеническом нормативе не более, 0,3 мг/л. Проба холодной воды



централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная 25.03.2019г. в 11 час. 40 мин. из разводящей сети (кран кухни), по содержанию железа (суммарно) не соответствует требованиям Раздела 3, п.3.4, п.п.3.4.1, Таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", СанПиН 2.1.4.2696-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения" с учетом п.4, ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и составляет $0,45 \pm 0,11$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Таким образом, установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания», ИНН 1326185574, ОГРН 1021300972604 осуществляет оказание услуг водоснабжения в нарушение ст.11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения №52-ФЗ от 30.03.1999г. в соответствии с которой:

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции,

а так же ч.1, ч.2 ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., которыми установлено:

1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.
2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

Таким образом, в действиях ООО «ЖЭК» содержатся признаки состава административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На рассмотрение дела представитель ООО «ЖЭК» не явился. ООО «ЖЭК» было своевременно извещено о месте и времени рассмотрения дела. Отводы и ходатайства не поступали. Принято решение о рассмотрении дела в отношении ООО «ЖЭК» без участия представителя.

Учитывая обстоятельства:

Смягчающие административную ответственность – привлекается впервые

Отягчающие административную ответственность - нет

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 2.1-2.4, 3.3, 4.1, 4.2-4.4, 23.13, ч.ч.1, 2 25.1, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать *Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК»*, виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена *ст.6.5* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в пределах санкции, предусмотренной *ст.6.5* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **в сумме 20000 рублей (двадцать тысяч рублей).**

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, на *р/с 40101810022020017002 Отделения НБ Республика*

УИН 14104130007300055560



Н.Ю. Фадеева